

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий
Главное Управление МЧС России по Новосибирской области
(наименование территориального органа МЧС России)

ул. Октябрьская, 80, г. Новосибирск, 630099 т.222-19-52 факс 223-86-39 E-mail: fireman@sibmail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Новосибирску УНДиПР
ГУ МЧС России по Новосибирской области
(наименование органа государственного надзора)

ул.Октябрьская, 86, г.Новосибирск, 630099 тел. 226-92-66, E-mail: OND-Gorodskoy@yandex.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 1205/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара**

Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Новосибирской области

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Снегири»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,
отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя
физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя начальника ОНДиПР по г. Новосибирску УНДиПР ГУ
МЧС России по Новосибирской области Зубкова В.В.

Отдел надзорной деятельности и профи- № 1205
лактической работы по г. Новосибирску
(наименование органа ГПН)

от « 21 » июня 2018 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 ч 00 мин.
« 26 » июля 2018 г. по 13 ч 00 мин. « 26 » июля 2018 г.

проведена проверка

старшим инспектором ОНДиПР по г. Новосибирску УНДиПР ГУ МЧС России по Новосибирской
области - государственным инспектором г. Новосибирска по пожарному надзору Боковым Антоном
Игоревичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных
инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Новосибирской области
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Снегири», ул. Курчатова, 3/1
(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с

Директором Леоновой Еленой Евгеньевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в
проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безо-
пасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выяв-
ленные в ходе проверки:

№ Пред- писа- ния	Вид нарушений требований пожарной безо- пасности с указанием мероприятия по его уст- ранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование норма- тивного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требова- ния которого (-ых) на- рушены	Срок уст- ранения нарушения требова- ния по- жарной безопасно- сти	Отметка (подпись) о выпол- нении (указыва- ется только выполне- ние)
1.	2.	3.	4.	5.

1	Заменить кабели и провода СОУЭ и способы их прокладки для обеспечения работоспособности соединительных линий в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону	СПЗ.13130.2009 п. 3.4	01.08.2019	
2	Смонтировать автоматическую установку пожарной сигнализации и систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности с учетом положений пп.14.1,14.3, п.14.4 СП 5.13130.2009	ч.1 ст.151ФЗ от 22.07.2008 г № 123-ФЗ пп.14.1,14.3,14.4 СП 5.13130.2009	01.08.2019	
3	Отделить части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности (склад от административно-бытовых помещений) между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами	СНиП 21-01-97 п. 7.4	01.08.2019	+

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
руководители органов местного самоуправления;
собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;
иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в августе 2019г.

(квартал, месяц).

Старший инспектор ОНДиПР по г. Новосибирску УНДиПР ГУ МЧС России по Новосибирской области - государственный инспектор г. Новосибирска по пожарному надзору Боков Антон Игоревич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«26» июля 2018г.

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

Директор Леонова Е.Е.

(должность, фамилия, инициалы)

«26» июля 2018г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефон доверия: Сибирского регионального центра МЧС России: 8 (391) 298-55-47;
ГУ МЧС России по Новосибирской области: 8 (383) 239-99-99.

